

TECNO STUDIO CHIZZOLA

38066 RIVA DEL GARDA Via A. Lutti, 10

Tel. 0464-55 09 96, Fax 0464-55 91 41

Tel cell.: 335-70 74 613, e-mail: info@tecnostudiochizzola.com

COMUNE DI POMAROLO
Piazza F.lli Fontana, 7 - 38060

OPERE ELETTRICHE

PROGETTO

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE DI POMAROLO

REL. N° 02
ALLEGATO 06

Elaborato:

RELAZIONE E ANALISI STATO DI FATTO

E PROGETTO - ALLEGATO 06

RIEPILOGO STATO DI PROGETTO

Collaboratori:

Per.Ind. Andrea Balduzzi
Per.Ind. Lamberto Segata

Progettista:

Per.Ind. Giuseppe Chizzola

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 1 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale			
A	Pomarolo		F	0,50	ZA2	ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	3	6,00	450	ZA2	0,46	15,0	€ 1.220	Sostituzione solo apparecchio; ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ADAMI		ME5	7,5	2-ARA SAP 70		154	6,0	4.000	70%	6	25,0		00	1.294	3,0	€ 3.660		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA1	ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	5	6,00	750	ZA1	0,39	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ADAMI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	5	25,0		00	1.078	3,0	€ 3.300		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE ADAMI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	1	25,0		00	216	3,0	€ 660		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE ADAMI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	3	25,0		00	647	3,0	€ 1.980		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	7	5,00	875	ZA4	0,54	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA CADUTI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	7	25,0		00	1.509	3,0	€ 4.620		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			01	☒	2	5,00	250	ZA3	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA PASINI		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	2	25,0		00	431	3,0	€ 1.320		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA1	ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	11	6,00	1.650	ZA1	0,85	15,0	€ 1.700	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	04
	VIA PASINI		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	11	25,0		00	2.372	3,0	€ 18.700		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA1	ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	4	6,00	600	ZA1	0,31	15,0	€ 1.700	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	04
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	4	25,0		00	862	3,0	€ 6.800		
A	Pomarolo		E	0,75	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			01	☐	2	6,00	240	XT1	0,11	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-TCA LED 55		55	6,0	4.000	100%	2	20,0		00	440	3,0	€ 1.940		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	1	25,0		00	216	3,0	€ 660		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			01	☒	4	5,00	500	ZA3	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	4	25,0		00	862	3,0	€ 2.640		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	5	5,00	625	ZA4	0,39	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	5	25,0		00	1.078	3,0	€ 3.300		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	4	5,00	500	ZA4	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	4	25,0		00	862	3,0	€ 2.640		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			01	☒	10	5,00	1.250	ZA3	0,77	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	10	25,0		00	2.156	3,0	€ 6.600		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			01	☒	6	5,00	750	ZA3	0,46	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ROMA		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	6	25,0		00	1.294	3,0	€ 3.960		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			01	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ROMA		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	2	25,0		00	431	3,0	€ 1.320		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			01	☒	8	5,00	1.000	ZA3	0,62	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70		77	6,0	4.000	70%	8	25,0		00	1.725	3,0	€ 5.280		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO							GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 2 di 7	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
A	Pomarolo		PK	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			02	☒	8	5,00	1.000	ZA4	0,62	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	PIAZZA DEGASPERI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	8		25,0	00	1.725	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			02	☒	5	5,00	625	ZA4	0,39	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA C. ADAMI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	5		25,0	00	1.078	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			02	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA CANDIOLI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			02	☒	4	5,00	500	ZA3	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA CANDIOLI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	4		25,0	00	862	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			03	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	YP3	YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS			03	☐	2	15,00	600	YP3	0,33	15,0	€ 470	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	02
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-PRA JM 150			165	6,0	4.000	100%	2		20,0	00	1.320	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			03	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			03	☒	3	5,00	375	ZA3	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			03	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			03	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ROSSARO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			03	☒	1	5,00	125	ZA3	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA ROSSARO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	12	6,00	1.440	XT1	0,66	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA DEL PIONTE		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	12		20,0	00	2.640	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			03	☒	7	5,00	875	ZA3	0,54	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA DEL PIONTE		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	7		25,0	00	1.509	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			03	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	3	6,00	360	XT1	0,17	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	3		20,0	00	660	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			03	☒	3	5,00	375	ZA3	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			07	☒	4	5,00	500	ZA3	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA CASTEL BARCO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	4		25,0	00	862	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			07	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA CASTEL BARCO		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 3 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			07	☒	9	5,00	1.125	ZA3	0,69	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	9		25,0	00	1.940	3,0		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			07	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
A	Pomarolo		E	0,75	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			07	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	5	5,00	625	ZA3	0,39	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	5		25,0	00	1.078	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	3	5,00	375	ZA4	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	YP3	YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS			10	☐	1	15,00	300	YP3	0,17	15,0	€ 470	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	02
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-PRA JM 150			165	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	660	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	10	5,00	1.250	ZA4	0,77	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	10		25,0	00	2.156	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	4	5,00	500	ZA4	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	4		25,0	00	862	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	XR3	XR3-Esterno Gener.+Residenziale			10	☐	1	5,00	75	XR3	0,03	15,0	€ 310	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	02
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-RES LED 30			30	2,0	4.000	100%	1		15,0	00	120	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	4	5,00	500	ZA3	0,31	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	4		25,0	00	862	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	2	5,00	250	ZA3	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 2		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 2		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	3	5,00	375	ZA3	0,23	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 3		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	3		25,0	00	647	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	8	5,00	1.000	ZA4	0,62	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 3		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	8		25,0	00	1.725	3,0		
A	Pomarolo		PR		ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	2	5,00	250	ZA4	0,15	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	CIMITERO		S4	5,0	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	1	5,00	125	ZA3	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 4		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 4		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA3	ZA3-Esterno parete+Artistico [A]V			10	☒	1	5,00	125	ZA3	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORG0 5		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 4 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORGIO 5		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
A	Pomarolo		F	0,50	ZA4	ZA4-Palo dritto+Artistico [A]V			10	☒	1	5,00	125	ZA4	0,08	15,0	€ 660	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	02
	LATERALE BORGIO 6		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	1		25,0	00	216	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			A			numero Sostegni			210	Area Illuminata		27.215	16,24		15,0	€ 736			
						numero Apparecchi			213				47.235		3,0	€ 170.430			
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	8	6,00	960	XT1	0,44	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA CASE SPARSE		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	8		20,0	00	1.760	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA CASE SPARSE		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	7	6,00	840	XT1	0,39	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA MASI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	7		20,0	00	1.540	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	5	6,00	600	XT1	0,28	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE MASI 1		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	5		20,0	00	1.100	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	3	6,00	360	XT1	0,17	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE MASI 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	3		20,0	00	660	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	3	6,00	360	XT1	0,17	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE MASI 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	3		20,0	00	660	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	5	6,00	600	XT1	0,28	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	VIA PER PIAZZO		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	5		20,0	00	1.100	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	3	6,00	360	XT1	0,17	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	02
	LATERALE MASI 3		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	3		20,0	00	660	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	11	6,00	1.320	XT1	0,61	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	02
	VIALE ROVERETO		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	11		20,0	00	2.420	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			02	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIALE ROVERETO		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE PIONTE 1		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	6	6,00	720	XT1	0,33	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE PIONTE 1		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	6		20,0	00	1.320	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	5	6,00	600	XT1	0,28	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LOC. CAMP TRENT		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	5		20,0	00	1.100	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	6	6,00	720	XT1	0,33	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	6		20,0	00	1.320	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	2	6,00	240	XT1	0,11	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	2		20,0	00	440	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 5 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03		2	6,00	240	XT1	0,11	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	2		20,0	00	440	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03		1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT4	XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			05		2	5,00	150	XT4	0,11	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	2		15,0	00	440	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT2	XT2-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>			05		4	6,00	600	XT2	0,44	15,0	€ 1.940	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT2-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]-LED	03
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	2-TCA LED 55			110	6,0	4.000	100%	8		25,0	00	1.760	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT4	XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			04		20	5,00	1.500	XT4	1,10	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	20		15,0	00	4.400	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			05		10	6,00	1.200	XT1	0,55	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	10		20,0	00	2.200	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT4	XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			05		5	5,00	375	XT4	0,28	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE CHIONESI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	5		15,0	00	1.100	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT4	XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			05		7	5,00	525	XT4	0,39	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE CHIONESI		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	7		15,0	00	1.540	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			06		13	6,00	1.560	XT1	0,72	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	STRADA RAMPIGNANO		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	13		20,0	00	2.860	3,0		
C	Pomarolo		E	0,75	P01	P01 - Palo incurvato - Stradale cl.A			07		1	6,00	48	P01	0,16	15,0			00
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-STA SAP 70			160	6,0	4.000	100%	1		8,0	00	640	3,0		
C	Pomarolo		E	0,75	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			07		1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		E	0,75	XS4	XS4-Palo dritto+Stradale [A]>			07		11	6,00	1.320	XS4	0,61	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]-LED	04
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	1-STA LED 55			55	6,0	4.000	100%	11		20,0	00	2.420	3,0		
C	Pomarolo		E	0,75	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			07		3	6,00	360	XS1	0,17	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	04
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	1-STA LED 55			55	6,0	4.000	100%	3		20,0	00	660	3,0		
C	Pomarolo		D	1,00	XS5	XS5-Palo+n.sbracci+Stradale [A]>			08		3	6,00	540	XS5	0,55	15,0	€ 1.910	Sostituzione solo apparecchio; XS5-Palo+n.sbracci+Stradale [A]-LED	02
	ROTATORIA		ME3b	15,0	3-STA LED 55			182	6,0	4.000	100%	9		30,0	00	2.184	3,0		
C	Pomarolo		D	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08		4	6,00	480	XS1	0,22	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	02
	ROTATORIA		ME3b	15,0	1-STA LED 55			55	6,0	4.000	100%	4		20,0	00	880	3,0		
C	Pomarolo		D	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08		6	6,00	720	XS1	0,33	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	02
	LATERALE ROTATORIA 1		ME3b	15,0	1-STA LED 55			55	6,0	4.000	100%	6		20,0	00	1.320	3,0		
C	Pomarolo		D	1,00	XS1	XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			08		8	6,00	960	XS1	0,44	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	02
	LATERALE ROTATORIA 2		ME3b	15,0	1-STA LED 55			55	6,0	4.000	100%	8		20,0	00	1.760	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03		1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 6 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello Intervento	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 970	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	03
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			03	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
C	Pomarolo		F	0,50	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			11	☐	1	6,00	120	XT1	0,06	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	LOCALITA SERVIS		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	220	3,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento				C			numero Sostegni		172	Area Illuminata	19.338	10,17		15,0	€ 1.350				
							numero Apparecchi		182			40.664		3,0	€ 221.930				
F	Pomarolo		PK	0,50	ZA2	ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	1	6,00	150	ZA2	0,15	15,0	€ 2.600	Sostituzione totale composizione; ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	04
	PARCHEGGIO ADAMI		ME5	7,5	2-ARA SAP 70			154	6,0	4.000	70%	2		25,0	00	431	3,0		
F	Pomarolo		PK	0,50	ZA1	ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]V			01	☒	5	6,00	750	ZA1	0,39	15,0	€ 1.700	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	04
	PARCHEGGIO ADAMI		ME5	7,5	1-ARA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	5		25,0	00	1.078	3,0		
F	Pomarolo		PK	0,50	XT4	XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			01	☐	1	5,00	75	XT4	0,06	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	PARCHEGGIO BASIANO		ME5	7,5	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	1		15,0	00	220	3,0		
F	Pomarolo		PR	ZT4		ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			01	☒	15	6,00	1.350	ZT4	1,16	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]-SAP	04
	PEDONALE PARCO		S4	5,0	1-TCA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	15		15,0	00	3.234	3,0		
F	Pomarolo		IS	A03		A03 - Palo dritto - Proiettore SM			01	☐	2	10,00	800	A03	1,62	3,0			00
	CAMPO PARCO		S4	5,0	3-PRG JM 250			810	15,0	200	100%	6		40,0	00	324	7,0		
F	Pomarolo		PZ	XR3		XR3-Esterno Gener.+Residenziale			01	☐	3	5,00	225	XR3	0,09	15,0	€ 310	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	02
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-RES LED 30			30	2,0	4.000	100%	3		15,0	00	360	3,0		
F	Pomarolo		PZ	D02		D02 - Incasso a Terreno/pavimento - Incasso			01	☐	5	5,00	125	D02	0,41	62,0			00
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-IND JM 70			81	0,0	4.000	100%	5		5,0	00	1.620	8,0		
F	Pomarolo		PZ	ZT4		ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			01	☒	8	6,00	720	ZT4	0,62	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]-SAP	04
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-TCA SAP 70			77	6,0	4.000	70%	8		15,0	00	1.725	3,0		
F	Pomarolo		PZ	XR3		XR3-Esterno Gener.+Residenziale			01	☐	14	5,00	1.050	XR3	0,42	15,0	€ 310	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	02
	PERIMETRO PIAZZALE		S4	5,0	1-RES LED 30			30	2,0	4.000	100%	14		15,0	00	1.680	3,0		
F	Pomarolo		E	0,75	YP3	YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS			07	☐	1	15,00	300	YP3	0,17	15,0	€ 470	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	02
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-PRA JM 150			165	6,0	4.000	100%	1		20,0	00	660	3,0		
F	Pomarolo		PR	XT4		XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			07	☐	12	5,00	900	XT4	0,66	15,0	€ 770	Sostituzione solo apparecchio; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	02
	PARCO CHIUSOLE		S4	5,0	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	12		15,0	00	2.640	3,0		
F	Pomarolo		IS	YP3		YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS			07	☐	2	15,00	600	YP3	0,33	15,0	€ 470	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	02
	CAMPO PARCO		S4	5,0	1-PRA JM 150			165	6,0	4.000	100%	2		20,0	00	1.320	3,0		
F	Pomarolo		PR	XT4		XT4-Palo dritto+Tecnico [A]>			09	☐	15	5,00	1.125	XT4	0,83	15,0	€ 1.350	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	04
	CIMITERO		S4	5,0	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	15		15,0	00	3.300	3,0		
F	Pomarolo		PR	XT1		XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			10	☐	6	6,00	720	XT1	0,33	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	CENTRO CIVICO		S4	5,0	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%	6		20,0	00	1.320	3,0		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 7 di 7	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Livello
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale	Intervento
F	Pomarolo		IS	A11	A11 - Palo dritto - Proiettore SM			10	☐	2	15,00	600	A11	1,08	2,0			00
	CAMPO BASKET		S4	5,0	2-PRG JM 250			540	8,0	520	100%		4	20,0	00	562	6,0	
F	Pomarolo		IS	YP3	YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS			10	☐	3	15,00	900	YP3	0,50	15,0	€ 470	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	02
	CAMPO BOCCE		S4	5,0	1-PRA JM 150			165	6,0	4.000	100%		3	20,0	00	1.980	3,0	
F	Pomarolo		PR	XT1	XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			10	☐	8	6,00	960	XT1	0,44	15,0	€ 1.650	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	04
	PARCO SAVIGNANO		S4	5,0	1-TCA LED 55			55	6,0	4.000	100%		8	20,0	00	1.760	3,0	
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			F			numero Sostegni		103	Area Illuminata		11.350	9,23		16,3	€ 1.129			
						numero Apparecchi		110				24.214		3,7	€ 104.180			
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro					IP		numero Sostegni		485	Area Illuminata		57.903	35,64		15,2	€ 996		
							numero Apparecchi		505				112.113		3,1	€ 496.540		
RIEPILOGO GENERALE		L'm = luminanza misurata		Lm = luminanza calcolata		numero Sostegni		485	Area Illuminata		57.903	35,64		15,2	€ 996			
		E'm = illuminamento misurato		Em = illuminamento calcolato		numero Apparecchi		505				112.113		3,1	€ 496.540			

Id_Z	Descrizione	Dettaglio
A	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale
B	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²
C	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano
D	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
E	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
F	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
G	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere
H	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
I	Istruzione	area di istruzione: scuole

Livello	Descrizione	Breve
00	Analisi personalizzata	Analisi personalizzata
01	Inserimento solo accessori (dimmer, vetro, telecomando ...)	Inserimento solo accessori
02	Sostituzione solo apparecchio	Sostituzione solo apparecchio
03	Sostituzione apparecchio e accessorio (braccio, prolunga palo ...)	Sostituzione apparecchio+accessorio
04	Sostituzione totale composizione compresa quota quadro, assistenze murarie, smaltimento esistente	Sostituzione totale composizione
05	Sostituzione totale impianto (composizione compresa quota quadro, cavidotti, linee elettriche, scavi e reinterri)	Sostituzione totale impianto