

TECNO STUDIO CHIZZOLA

38066 RIVA DEL GARDA Via A. Lutti, 10

Tel. 0464-55 09 96, Fax 0464-55 91 41

Tel cell.: 335-70 74 613, e-mail: info@tecnostudiochizzola.com

COMUNE DI POMAROLO
Piazza F.lli Fontana, 7 - 38060

OPERE ELETTRICHE

RILIEVO

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE DI POMAROLO

REL. N° 02
ALLEGATO 03

Elaborato:

RELAZIONE E ANALISI STATO DI FATTO

E PROGETTO - ALLEGATO 03

RIEPILOGO STATO DI FATTO

Collaboratori:

Per.Ind. Andrea Balduzzi
Per.Ind. Lamberto Segata

Progettista:

Per.Ind. Giuseppe Chizzola

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 1 di 7				
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
A	Pomarolo		F	0,50	B01	B01 - Palo con sbraccio multiplo - Artistico cl.			01	☒	3	7,50	450	B01			0,50	24,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	VIA ADAMI		ME5	7,5	2-ARB	SAP 70		166	7,0	4.000	70%	6		20,0	00		13,0	1.394		
A	Pomarolo		F	0,50	B02	B02 - Palo con sbraccio singolo - Artistico cl.B			01	☒	5	9,00	810	B02		0,66	0,41	54,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	VIA ADAMI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	7,0	4.000	70%	5		18,0	00		6,0	1.134		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	1	5,00	110	B05		0,36	0,08	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	LATERALE ADAMI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	1		22,0	00		5,4	227		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	3	6,50	429	B05		0,27	0,24	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	LATERALE ADAMI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		22,0	01		4,1	680		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	7	5,00	770	B05		0,36	0,57	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	VIA CADUTI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	7		22,0	00		5,4	1.588		
A	Pomarolo		E	0,75	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			01	☒	2	7,50	330	B07		0,22	0,16	41,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3
	VIA PASINI		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	2		22,0	00		3,3	454		
A	Pomarolo		E	0,75	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			01	☒	11	7,50	2.310	B06		1,00	1,27	10,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	VIA PASINI		ME4b	11,3	1-STB	SAP 100		115	7,0	4.000	70%	11		28,0	00		15,0	3.542		
A	Pomarolo		E	0,75	B08	B08 - Palo dritto - Stradale cl.B			01	☒	4	6,00	672	B08			0,32	15,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-STB	SAP 70		81	7,0	4.000	70%	4		28,0	00		11,0	907		
A	Pomarolo		E	0,75	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			01	☒	2	5,00	300	A01		1,23	0,23	11,9	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-STA	SAP 100		115	7,0	4.000	70%	2		30,0	00		18,0	644		
A	Pomarolo		E	0,75	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	1	5,00	110	B05		0,36	0,08	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	1		22,0	00		5,4	227		
A	Pomarolo		E	0,75	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			01	☒	4	7,50	660	B07		0,22	0,32	41,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3
	VIA BASIANO		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	4		22,0	00		3,3	907		
A	Pomarolo		F	0,50	A02	A02 - Palo dritto - Artistico cl.A-Portato			01	☒	5	3,00	225	A02		1,40	0,41	24,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARA	SAP 70		81	4,0	4.000	70%	5		15,0	00		21,0	1.134		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	4	5,00	440	B05		0,36	0,32	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	4		22,0	00		5,4	907		
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			01	☒	10	6,00	1.080	B07		0,31	0,81	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3
	VIA TARTAROTTI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	10		18,0	01		4,7	2.268		
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			01	☒	6	6,00	648	B07		0,31	0,49	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3
	VIA ROMA		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	6		18,0	01		4,7	1.361		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			01	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	VIA ROMA		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	2		22,0	00		5,4	454		
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			01	☒	8	6,00	864	B07		0,31	0,65	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3
	VIA GARIBALDI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	8		18,0	01		4,7	1.814		

UBICAZIONE			TIPO			IMPIANTO					GEOMETRIA					ANALISI					Pag. 2 di 7
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via		Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
A	Pomarolo		PK	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			02	☒	8	6,50	1.144	B05		0,27	0,65	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	PIAZZA DEGASPERI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	8		22,0	01		4,1	1.814			7,3
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			02	☒	5	5,00	550	B05		0,36	0,41	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA C. ADAMI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	5		22,0	00		5,4	1.134			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			02	☒	3	5,00	330	B05		0,36	0,24	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA CANDIOLI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		22,0	00		5,4	680			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			02	☒	4	6,00	432	B07		0,31	0,32	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA CANDIOLI		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	4		18,0	01		4,7	907			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			03	☒	3	5,00	330	B05		0,36	0,24	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		22,0	00		5,4	680			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	A06	A06 - Esterno Generico - Proiettore SM			03	☐	2	20,00	800	A06			0,55	16,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4	
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-PRG	SAP 250		275	2,0	4.000	100%	2		20,0	00		140,0	2.200			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			03	☒	3	6,50	429	B05		0,27	0,24	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		22,0	01		4,1	680			7,3
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			03	☒	3	6,00	324	B07		0,31	0,24	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA SAN CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		18,0	01		4,7	680			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			03	☒	3	5,00	330	B05		0,36	0,24	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE CRISTOFORO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		22,0	00		5,4	680			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			03	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA ROSSARO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	2		22,0	00		5,4	454			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			03	☒	1	6,00	108	B07		0,31	0,08	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA ROSSARO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	1		18,0	01		4,7	227			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	12	5,00	1.800	B06		1,12	1,38	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3	
	VIA DEL PIONTE		ME5	7,5	1-STB	SAP 100		115	7,0	4.000	70%	12		30,0	01		16,8	3.864			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			03	☒	7	6,00	756	B07		0,31	0,57	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA DEL PIONTE		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	7		18,0	01		4,7	1.588			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			03	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	2		22,0	00		5,4	454			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	3	5,00	450	B06		1,12	0,35	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3	
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-STB	SAP 100		115	7,0	4.000	70%	3		30,0	01		16,8	966			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			03	☒	3	6,00	324	B07		0,31	0,24	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA TRE NOVEMBRE		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	3		18,0	01		4,7	680			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			07	☒	4	6,00	432	B07		0,31	0,32	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA CASTEL BARCO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	4		18,0	01		4,7	907			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			07	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA CASTEL BARCO		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70		81	6,0	4.000	70%	2		22,0	00		5,4	454			7,0

UBICAZIONE			TIPO			IMPIANTO					GEOMETRIA					ANALISI					Pag. 3 di 7
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via		Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
A	Pomarolo		E	0,75	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			07	☒	9	7,50	1.485	B07		0,22	0,73	41,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		9	22,0	00	3,3	2.041			8,0
A	Pomarolo		E	0,75	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			07	☒	1	6,50	143	B05		0,27	0,08	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	22,0	01	4,1	227			7,3
A	Pomarolo		E	0,75	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			07	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		2	22,0	00	5,4	454			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	5	6,00	540	B07		0,31	0,41	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		5	18,0	01	4,7	1.134			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	3	6,50	429	B05		0,27	0,24	20,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		3	22,0	01	4,1	680			7,3
A	Pomarolo		F	0,50	A06	A06 - Esterno Generico - Proiettore SM			10	☐	1	20,00	400	A06			0,28	16,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4	
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-PRG	SAP 250			275	2,0	4.000	100%		1	20,0	00	140,0	1.100			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	10	5,00	1.100	B05		0,36	0,81	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	VIA BORG0		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		10	22,0	00	5,4	2.268			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	4	5,00	440	B05		0,36	0,32	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		4	22,0	00	5,4	907			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	G01	G01 - Esterno Gener. - Residenziale			10	☐	1	3,00	60	G01			0,03	67,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	3	
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-RES	FLU 26			30	2,0	4.000	100%		1	20,0	00	3,0	120			3,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	4	6,00	432	B07		0,31	0,32	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 1		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		4	18,0	01	4,7	907			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	2	6,00	216	B07		0,31	0,16	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 2		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		2	18,0	01	4,7	454			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 2		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		2	22,0	00	5,4	454			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	3	6,00	324	B07		0,31	0,24	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 3		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		3	18,0	01	4,7	680			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	8	5,00	880	B05		0,36	0,65	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 3		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		8	22,0	00	5,4	1.814			7,0
A	Pomarolo		PR		B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	2	5,00	220	B05		0,36	0,16	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	CIMITER0		S4	5,0	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		2	22,0	00	5,4	454			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	1	6,00	108	B07		0,31	0,08	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 4		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	18,0	01	4,7	227			8,0
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	1	5,00	110	B05		0,36	0,08	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 4		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	22,0	00	5,4	227			7,0
A	Pomarolo		F	0,50	B07	B07 - Esterno a parete - Artistico cl.B-Portato			10	☒	1	6,00	108	B07		0,31	0,08	44,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA3-Esterno parete+Artistico [A]-SAP	3	
	LATERALE BORG0 5		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	18,0	01	4,7	227			8,0

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 4 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	1	5,00	110	B05		0,36	0,08	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	LATERALE BORGO 5		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	22,0	00	5,4	227		
A	Pomarolo		F	0,50	B05	B05 - Palo dritto - Artistico cl.B-Portato			10	☒	1	5,00	110	B05		0,36	0,08	38,0	Sostituzione solo apparecchio; ZA4-Palo dritto+Artistico [A]-SAP	3
	LATERALE BORGO 6		ME5	7,5	1-ARB	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	22,0	00	5,4	227		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento				A			numero Sostegni			210	Area Illuminata	27.282	kW		18,75		35,4	Eta medio		
							numero Apparecchi			213			kWh/anno		53.520		7,2	Kill medio		
C	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			02	☒	8	5,00	1.200	B06		1,12	0,92	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	VIA CASE SPARSE		ME5	7,5	1-STB	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		8	30,0	01	16,8	2.576		
C	Pomarolo		F	0,50	C01	C01 - Palo dritto - Tecnico cl.C			02	☒	1	4,00	88	C01		0,62	0,08	28,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	VIA CASE SPARSE		ME5	7,5	1-TCC	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		1	22,0	00	9,3	227		
C	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			02	☒	7	5,00	1.050	B06		1,12	0,81	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	VIA MASI		ME5	7,5	1-STB	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		7	30,0	01	16,8	2.254		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			02	☒	5	5,00	750	A01		1,23	0,58	11,9	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE MASI 1		ME5	7,5	1-STA	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		5	30,0	00	18,0	1.610		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			02	☒	3	6,50	585	A01		1,13	0,35	10,1	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE MASI 2		ME5	7,5	1-STA	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		3	30,0	01	16,4	966		
C	Pomarolo		F	0,50	B10	B10 - Palo dritto - Tecnico cl.B			02	☐	3	7,50	563	B10			0,27	17,0	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	2
	LATERALE MASI 2		ME5	7,5	1-TCB	MBF 80			90	7,0	4.000	100%		3	25,0	00	8,0	1.080		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			02	☒	5	6,50	975	A01		1,13	0,58	10,1	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	VIA PER PIAZZO		ME5	7,5	1-STA	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		5	30,0	01	16,4	1.610		
C	Pomarolo		F	0,50	A04	A04 - Palo dritto - Stradale cl.A			02	☒	3	4,00	180	A04			0,24	15,0	Sostituzione solo apparecchio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE MASI 3		ME5	7,5	1-STA	SAP 70			81	5,0	4.000	70%		3	15,0	00	25,0	680		
C	Pomarolo		F	0,50	A05	A05 - Palo con sbraccio singolo - Tecnico cl.A			02	☒	11	6,00	1.650	A05		0,95	1,27	15,0	Sostituzione solo apparecchio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	VIALE ROVERETO		ME5	7,5	1-TCA	JM 100			115	8,0	4.000	70%		11	25,0	00	13,8	3.542		
C	Pomarolo		F	0,50	B04	B04 - Palo dritto - Stradale cl.B			02	☒	1	6,00	150	B04			0,17	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	VIALE ROVERETO		ME5	7,5	2-STB	SAP 70			166	5,0	4.000	70%		2	25,0	00	25,0	465		
C	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	1	5,00	150	B06		1,12	0,12	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LATERALE PIONTE 1		ME5	7,5	1-STB	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		1	30,0	01	16,8	322		
C	Pomarolo		F	0,50	B03	B03 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	6	4,00	600	B03			0,49	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LATERALE PIONTE 1		ME5	7,5	1-STB	SAP 70			81	5,0	4.000	70%		6	25,0	01	26,0	1.361		
C	Pomarolo		F	0,50	C01	C01 - Palo dritto - Tecnico cl.C			03	☒	5	4,00	440	C01		0,62	0,41	28,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LOC. CAMP TRENT		ME5	7,5	1-TCC	SAP 70			81	6,0	4.000	70%		5	22,0	00	9,3	1.134		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			03	☒	6	5,00	900	A01		1,23	0,69	11,9	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-STA	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		6	30,0	00	18,0	1.932		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			03	☒	2	6,50	390	A01		1,13	0,23	10,1	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-STA	SAP 100			115	7,0	4.000	70%		2	30,0	01	16,4	644		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 5 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
C	Pomarolo		F	0,50	A07	A07 - Palo dritto - Stradale cl.A			03	☒	2	7,50	420	A07		0,83	0,23	12,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	8,0	4.000	70%	2		28,0	00		12,8	644		
C	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	1	5,00	150	B06		1,12	0,12	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LATERALE PIONTE 2		ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	7,0	4.000	70%	1		30,0	01		16,8	322		
C	Pomarolo		F	0,50	E01	E01 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			05	☐	2	7,00	140	E01		0,20	0,18	171,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-GLE MBF 80			90	3,0	4.000	100%	2		10,0	00		3,0	720		
C	Pomarolo		F	0,50	B11	B11 - Palo dritto - Tecnico cl.B			05	☐	4	16,00	1.408	B11		0,60	0,72	26,0	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT2-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]-LED	2
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	2-TCB MBF 80			180	7,0	4.000	100%	8		22,0	00		8,0	2.880		
C	Pomarolo		F	0,50	E01	E01 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			04	☐	20	7,00	1.400	E01		0,20	1,80	171,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-GLE MBF 80			90	3,0	4.000	100%	20		10,0	00		3,0	7.200		
C	Pomarolo		F	0,50	B10	B10 - Palo dritto - Tecnico cl.B			05	☐	10	7,50	1.875	B10			0,90	17,0	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	2
	VIA CHIONESI		ME5	7,5	1-TCB MBF 80			90	7,0	4.000	100%	10		25,0	00		8,0	3.600		
C	Pomarolo		F	0,50	E03	E03 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			05	☐	5	6,50	488	E03			0,45	123,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	LATERALE CHIONESI		ME5	7,5	1-GLE MBF 80			90	3,0	4.000	100%	5		15,0	00		3,0	1.800		
C	Pomarolo		F	0,50	E04	E04 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			05	☐	7	4,50	473	E04			0,18	75,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	LATERALE CHIONESI		ME5	7,5	1-GLE FLU 21			25	3,0	4.000	100%	7		15,0	00		2,0	700		
C	Pomarolo		F	0,50	B12	B12 - Palo incurvato - Stradale cl.B			06	☐	13	6,00	2.964	B12		0,40	1,82	41,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	2
	STRADA RAMPIGNANO		ME5	7,5	1-STB MBF 125			140	8,0	4.000	100%	13		38,0	00		6,0	7.280		
C	Pomarolo		E	0,75	P01	P01 - Palo incurvato - Stradale cl.A			07	☐	1	6,00	48	P01			0,16	15,0		4
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-STA SAP 70			160	6,0	4.000	100%	1		8,0	00		90,0	640		
C	Pomarolo		E	0,75	B04	B04 - Palo dritto - Stradale cl.B			07	☒	1	6,00	150	B04			0,17	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	2-STB SAP 70			166	5,0	4.000	70%	2		25,0	00		25,0	465		
C	Pomarolo		E	0,75	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			07	☒	11	7,50	2.310	B06		1,00	1,27	10,0	Sostituzione totale composizione; XS4-Palo dritto+Stradale [A]-LED	3
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	1-STB SAP 100			115	7,0	4.000	70%	11		28,0	00		15,0	3.542		
C	Pomarolo		E	0,75	A07	A07 - Palo dritto - Stradale cl.A			07	☒	3	7,50	630	A07		0,83	0,35	12,0	Sostituzione totale composizione; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	0
	VIA ST. PROVINCIALE		ME4b	11,3	1-STA SAP 100			115	8,0	4.000	70%	3		28,0	00		12,8	966		
C	Pomarolo		D	1,00	A10	A10 - Palo+n.sbracci - Stradale [A]>			08	☒	3	12,00	900	A10		1,50	1,53	9,0	Sostituzione solo apparecchio; XS5-Palo+n.sbracci+Stradale [A]-LED	0
	ROTATORIA		ME3b	15,0	3-STA SAP 150			510	8,0	4.000	70%	9		25,0	00		50,0	4.284		
C	Pomarolo		D	1,00	A09	A09 - Palo dritto - Stradale [A]>			08	☒	4	6,00	480	A09		1,10	0,68	9,9	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	0
	ROTATORIA		ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	4.000	70%	4		20,0	00		18,0	1.904		
C	Pomarolo		D	1,00	A09	A09 - Palo dritto - Stradale [A]>			08	☒	6	6,00	720	A09		1,10	1,02	9,9	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	0
	LATERALE ROTATORIA 1		ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	4.000	70%	6		20,0	00		18,0	2.856		
C	Pomarolo		D	1,00	A09	A09 - Palo dritto - Stradale [A]>			08	☒	8	6,00	960	A09		1,10	1,36	9,9	Sostituzione solo apparecchio; XS1-Palo+sbraccio+Stradale [A]-LED	0
	LATERALE ROTATORIA 2		ME3b	15,0	1-STA SAP 150			170	8,0	4.000	70%	8		20,0	00		18,0	3.808		
C	Pomarolo		F	0,50	B13	B13 - Palo+sbraccio - Artistico [B]V			03	☐	1	4,00	88	B13			0,09	60,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	2
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-ARB MBF 80			90	5,0	4.000	100%	1		22,0	00		7,0	360		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO							GEOMETRIA		ANALISI					Pag. 6 di 7		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
C	Pomarolo		F	0,50	A01	A01 - Palo dritto - Stradale cl.A			03	☒	1	5,00	150	A01		1,23	0,12	11,9	Sostituzione apparecchio e accessorio; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	0
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-STA SAP 100			115	7,0	4.000	70%	1		30,0	00		18,0	322		
C	Pomarolo		F	0,50	B06	B06 - Palo dritto - Stradale cl.B			03	☒	1	5,00	150	B06		1,12	0,12	13,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LATERALE CRISTOFORO 2		ME5	7,5	1-STB SAP 100			115	7,0	4.000	70%	1		30,0	01		16,8	322		
C	Pomarolo		F	0,50	B15	B15-Palo incurvato+Stradale [B]>			11	☐	1	5,00	100	B15			0,08	16,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	LOCALITA SERVIS		ME5	7,5	1-STB SAP 70			81	7,0	4.000	100%	1		20,0	00		20,0	324		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento			C	numero Sostegni							172	Area Illuminata	25.674	kW		20,49		29,5	Eta medio	
				numero Apparecchi							184			kWh/anno		65.342		5,1	Kill medio	
F	Pomarolo		PK	0,50	B04	B04 - Palo dritto - Stradale cl.B			01	☒	1	6,00	150	B04			0,17	13,0	Sostituzione totale composizione; ZA2-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	PARCHEGGIO ADAMI		ME5	7,5	2-STB SAP 70			166	5,0	4.000	70%	2		25,0	00		25,0	465		
F	Pomarolo		PK	0,50	B03	B03 - Palo dritto - Stradale cl.B			01	☒	5	8,00	720	B03			0,41	9,0	Sostituzione totale composizione; ZA1-Palo+sbraccio+Artistico [A]-SAP	3
	PARCHEGGIO ADAMI		ME5	7,5	1-STB SAP 70			81	5,0	4.000	70%	5		18,0	00		18,0	1.134		
F	Pomarolo		PK	0,50	E01	E01 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			01	☐	1	7,00	70	E01		0,20	0,09	171,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	PARCHEGGIO BASIANO		ME5	7,5	1-GLE MBF 80			90	3,0	4.000	100%	1		10,0	00		3,0	360		
F	Pomarolo		PR		B09	B09 - Palo dritto - Tecnico cl.B			01	☒	15	4,00	600	B09			1,22	22,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]-SAP	3
	PEDONALE PARCO		S4	5,0	1-TCB SAP 70			81	4,0	4.000	70%	15		10,0	00		26,0	3.402		
F	Pomarolo		IS		A03	A03 - Palo dritto - Proiettore SM			01	☐	2	10,00	800	A03			1,62	3,0		4
	CAMPO PARCO		S4	5,0	3-PRG JM 250			810	15,0	200	100%	6		40,0	00		50,0	324		
F	Pomarolo		PZ		D01	D01 - Palo ridotto Residenziale (h < 1,50m) -			01	☐	3	5,00	60	D01			0,24	230,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	4
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-RES JM 70			81	0,5	4.000	100%	3		4,0	00		7,0	972		
F	Pomarolo		PZ		D02	D02 - Incasso a Terreno/pavimento - Incasso			01	☐	5	5,00	125	D02			0,41	62,0		4
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-IND JM 70			81	0,0	4.000	100%	5		5,0	00		21,0	1.620		
F	Pomarolo		PZ		E02	E02 - Palo dritto - Globo cl.E-Portato			01	☐	8	5,00	400	E02			0,65	108,0	Sostituzione totale composizione; ZT4-Palo dritto+Tecnico [A]-SAP	1
	PIAZZALE BIBLIOTECA		S4	5,0	1-GLE SAP 70			81	3,5	4.000	100%	8		10,0	00		6,0	2.592		
F	Pomarolo		PZ		D03	D03 - Esterno Generico - Residenziale			01	☐	14	3,00	84	D03			1,82	158,0	Sostituzione solo apparecchio; XR3-Esterno Gener.+Residenziale-LED	4
	PERIMETRO PIAZZALE		S4	5,0	1-RES FLU 58			130	3,0	4.000	100%	14		2,0	00		55,0	7.280		
F	Pomarolo		E	0,75	A08	A08 - Esterno Generico - Proiettore SM			07	☐	1	10,00	200	A08			0,28	16,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4
	VIA GALVAGNI		ME4b	11,3	1-PRG JM 250			275	5,0	4.000	100%	1		20,0	00		140,0	1.100		
F	Pomarolo		PR		C02	C02 - Palo dritto - Tecnico cl.C			07	☒	12	10,00	1.200	C02			1,08	63,0	Sostituzione solo apparecchio; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	2
	PARCO CHIUSOLE		S4	5,0	1-TCC MBF 80			90	4,0	4.000	70%	12		10,0	00		4,0	3.024		
F	Pomarolo		IS		A08	A08 - Esterno Generico - Proiettore SM			07	☐	2	10,00	400	A08			0,55	16,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4
	CAMPO PARCO		S4	5,0	1-PRG JM 250			275	5,0	4.000	100%	2		20,0	00		140,0	2.200		
F	Pomarolo		PR		E05	E05 - Palo dritto - Globo [E]A			09	☐	15	3,00	900	E05			1,22	108,0	Sostituzione totale composizione; XT4-Palo dritto+Tecnico [A]-LED	1
	CIMITERO		S4	5,0	1-GLE SAP 70			81	3,0	4.000	100%	15		20,0	00		5,0	4.860		
F	Pomarolo		PR		C01	C01 - Palo dritto - Tecnico cl.C			10	☒	6	5,00	450	C01			0,49	38,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3
	CENTRO CIVICO		S4	5,0	1-TCC SAP 70			81	6,0	4.000	70%	6		15,0	01		8,0	1.361		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI						Pag. 7 di 7				
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità			
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill					
F	Pomarolo		IS	A11	A11 - Palo dritto - Proiettore SM			10	☐	2	15,00	600	A11			1,08	2,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4			
	CAMPO BASKET		S4	5,0	2-PRG JM 250		540	8,0	520	100%	4		20,0	00		40,0	562			6,0		
F	Pomarolo		IS	B14	B14 - Palo dritto - Tecnico [B]>			10	☐	3	3,00	90	B14			0,27	40,0	Sostituzione solo apparecchio; YP3-Esterno Gener.+Proiettore AS-JM	4			
	CAMPO BOCCE		S4	5,0	1-TCB MBF 80		90	5,0	520	100%	3		10,0	00			140			8,0		
F	Pomarolo		PR	C01	C01 - Palo dritto - Tecnico cl.C			10	☒	8	5,00	600	C01			0,65	38,0	Sostituzione totale composizione; XT1-Palo+sbraccio+Tecnico [A]-LED	3			
	PARCO SAVIGNANO		S4	5,0	1-TCC SAP 70		81	6,0	4.000	70%	8		15,0	01		8,0	1.814			6,0		
Riepilogo per codice Zona secondo classificazione riportata in fondo a documento		F	numero Sostegni						103	Area Illuminata	7.449	kW		12,22		64,5	Eta medio					
									numero Apparecchi						110	kWh/anno			33.210		6,6	Kill medio
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro		IP	numero Sostegni												485	Area Illuminata	60.405	kW		51,45		38,0
									numero Apparecchi						507			kWh/anno		152.072		6,4
RIEPILOGO GENERALE	L'm = luminanza misurata		Lm = luminanza calcolata				numero Sostegni								485	Area Illuminata	60.405	kW		51,45		38,0
	E'm = illuminamento misurato		Em = illuminamento calcolato										numero Apparecchi						507	kWh/anno		152.072

Id_Z	Descrizione	Dettaglio
A	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale
B	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²
C	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano
D	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
E	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
F	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
G	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere
H	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
I	Istruzione	area di istruzione: scuole